



Opole dn. 28.09.2018

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 w zw. z ust. 1b oraz art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm., dalej: „Pzp”) Zamawiający udziela wyjaśnień i zmienia treść SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia pn.: „*Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne – wykonanie*” nr SZP-26-1/2018:

Pytanie 1 z dnia 26.09.2018

W odpowiedzi na pytanie nr 21 pkt 1 Państwo przedstawicie minimalne parametry projektora multimedialnego, chcemy zauważyć, że wskazane parametry nie dotyczą projektora multimedialnego tylko jakiegoś innego urządzenia.


Czy dopuścicie Państwo projektor o parametrach minimalnych:

- Rozdzielczość - 1920 x 1080 (Full HD)
- Jasność - 5000 lumenów ANSI
- Kontrast - 6000:1
- Proporcje obrazu - 16:9

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w odpowiedziach z dnia 26.09.2018 r. (na pytanie 21 pkt. 1) Zamawiający nie określał minimalnych parametrów projektora. Jednocześnie Zamawiający odpowiada, że akceptuje i dopuszcza projektor o zaproponowanych przez wykonawcę parametrach minimalnych, pod warunkiem, że pozostałe parametry wybranego projektora multimedialnego, będą pozwalały na montaż zgodny z projektem (m.in. montaż w odległości wskazanej w dokumentacji projektowej od ekranu projekcyjnego).

Pytanie 2 z dnia 26.09.2018

Pytanie 21 pkt 2 dotyczyło minimalnych parametrów ekranu. W odpowiedzi Państwo wskazujecie na ekran o podstawie 650cm, czy nie nastąpił błąd, ponieważ na schemacie (1063 - EN-01 instalacja_niskoprądowa_pom_166.pdf) wskazany ekran ma w podstawie 240cm a ściana ok. 300cm.



Odpowiedź: W odpowiedzi z dnia 24.09.2018r. dotyczące Pytania nr 21 pkt 2 nastąpiła pomyłka. Specyfikacja zawarta w odpowiedzi na pytanie 21 pkt 2 powinna mieć następujące brzmienie:

Obudowa: aluminiowa, lakier proszkowy, RAL
 Instalacja w suficie;
 Powierzchnia ekranów:
 Matt White 1,0G, 500g, 150°, 0,5mm
 Sterowanie Włącznik klawiszowy
 Tył ekranu Czarny (wybrane modele)
 Zasilanie 230V, 50Hz
 Opcjonalnie sterowanie z pilota IR, RF, Triggera i RS232

Zamawiający informuje, że w związku z powyższymi wyjaśnieniami przedłuża termin złożenia oferty do dnia 9.10.2018 r.

W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza SIWZ (Część 1 - IDW) ze zmienioną treścią oraz zmianę ogłoszenia na stronie BIP Teatru na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp.
 Zmiana treści IDW:

1. Rozdział 14.6 Oznakowanie ofert.

Było:

NIE OTWIERAĆ PRZED dniem 8 października 2018 roku godz. 10:15

Jest:

NIE OTWIERAĆ PRZED dniem 9 października 2018 roku godz. 10:15

2. Rozdział 18. Miejsce i termin złożenia oferty.

Było:

do dnia:	8 października 2018 roku	do godz.	10:00
----------	--------------------------	----------	-------

Jest:

do dnia:	9 października 2018 roku	do godz.	10:00
----------	--------------------------	----------	-------

3. Rozdział 19. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Było:


w dniu:	8 października 2018 roku	o godz.	10:15
---------	--------------------------	---------	-------

Jest:

w dniu:	9 października 2018 roku	o godz.	10:15
---------	--------------------------	---------	-------

Niniejsze wyjaśnienia treści SIWZ zostały opublikowane, zgodnie z art. 38 ust. 2 Pzp, na stronie BIP Zamawiającego.

000278717
TEATR
imi. JANA KOCHANOWSKIEGO
45-056 OPOLE, Pl. Teatralny 12
tel. 077 453 90 82 do 85
NIP 754-033-98-81 (13)

Dyrektor Teatru

Norbert Rakowski

.....
(Podpis Dyrektora lub upoważnionej osoby)