

Opole dn. 31.07.2020

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. Zm., dalej jako 'Pzp') Zamawiający udziela wyjaśnień bez zmiany treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenia zamówienia pn.: „**Odtworzenie dachu w budynku Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu**” – ZP-26-2/2020

Pytanie z dnia 30.07.2020

Proszę o wyjaśnienie do przetargu.

W zakresie Robót demontażowo – zabezpieczających poz. 8d.1 jest pokrycie papą 566,7m², a w zakresie Robót naprawczych poz. 21 d.1.2 jest pokrycie papą 1200,7m²

Czy zakresy tych prac się nie powielają, czy trzeba wykonać dwie warstwy papy dla 566,7 m² ?

ODPOWIEDŹ

Zakres w przedmiarach o którym jest mowa w pytaniu robót demontażowo-zabezpieczających obejmuje też roboty wykonane częściowo bezpośrednio po wystąpieniu szkody. Odpowiadając na powyższe pytanie - na powierzchni 566,7 m² nie należy wykonać podwójnego pokrycia z papy. Na tej powierzchni wykonano pokrycie z papy po wystąpieniu awarii, jako zabezpieczenie dachu przed wodami opadowymi. Pokrycie z papy należy wykonać na całej powierzchni dachu, czyli 1200,7 m².

Jeżeli chodzi o pozostawienie istniejącego pokrycia z papy na części zabezpieczanej - przy planowaniu zakresu założono kompletną wymianę pokrycia dachu, ponieważ nie ma pewności, czy papa jest szczelna na całej powierzchni oraz czy przy robotach rozbiórkowych (obróbki blacharskie, demontaż pokrycia w sąsiedztwie papy) papa nie zostanie uszkodzona, więc założono pełną wymianę pokrycia z papy. Jeżeli Wykonawca potwierdzi i udowodni Zamawiającemu, że istniejące pokrycie z papy jest szczelne na całej powierzchni, wtedy można nie wymieniać istniejącej papy. Jednak wymaga to pisemnej zgody Zamawiającego w trakcie wykonywania robót.

Jednocześnie Zamawiający informuje, niniejsze wyjaśnienia nie stanowią zmiany treści SIWZ, a jedynie uszczegółowienie i wykładnię jej postanowień. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający nie dokonuje przedłużenia terminu składania ofert.

Niniejsze wyjaśnienie treści SIWZ zostały opublikowane, zgodnie z art. 38 ust. 2 Pzp, na stronie BIP Zamawiającego.

000279717
TEATR
im. JANA KOCHANOWSKIEGO
45-056 OPOLE, Pl. Teatralny 12
tel./fax 077 454 59 42, tel. 077 453 90 86
NIP 754-033-98-81 (9)

Specjalista
ds. Projektów
24
Alu
Aleksandra Demciuch