

Opole 18.02.2016 r.

**Dotyczy: Pytań potencjalnego Wykonawcy otrzymanych w dniu 16.02.2016 r.  
w sprawie przetargu na „Modernizację Dekoratorni Teatru im. Jana  
Kochanowskiego w Opolu - Modelatornia Opolska -1 część”**

Pytania do SIWZ i odpowiedzi:

1. W informacji o zakresie prac (zał. Nr 12) brak robót związanych z przegrodą ogniochronną w osi F w istniejącym otworze drzwiowym (brama). Wg dokumentacji i przedmiaru robót (poz. 134 przed. robót) projektowana przegroda składa się z zabudowy GK do EI120 (przegroda SD3) oraz z systemowej kurtyny p.poz E120/EW60 sterowanej systemem alarmu pożarowego. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy opisaną powyżej przegrodę p.poz należy wycenić czy nie należy wyceniać?

**ODPOWIEDŹ:** Należy wycenić pozycję 134 według dokumentacji i przedmiaru.

2. Z informacji o zakresie prac (zał. Nr 12) oraz dokumentacji projektowej wynika, iż ściankę Sd1 należy wykonać pomiędzy osiami J-K/7-8, jednak w przedmiarze robót (poz. 125) obmiary są wyzerowane. Wg naszych obliczeń przedmiar robót w poz. 125 należy skorygować wstawiając obmiar:  $3,87 \times 4,0 = 15,48 \text{ m}^2$ . Prosimy o potwierdzenie.

**ODPOWIEDŹ:** Tak potwierdzamy. Należy uwzględnić w przedmiarze.

3. W informacji o zakresie prac (zał. Nr 12 poz. 20) wynika, że docelowo należy pomalować ściany Modelatorni. A co z sufitem, czy sufit należy zostawić istniejący czy pomalować? Jeżeli pomalować to w jakim kolorze? Wg dokumentacji i przedmiaru robót (poz. 120) ściany, sufit, elementy stalowe dachu, antresoli i schodów (balustrady) należy pomalować kolorze czarnym.

**ODPOWIEDŹ:** Tak, sufit z uwagi na charakter pomieszczenia należy pomalować w kolorze czarnym jak w poz. 120 przedmiaru

4. Czy istniejące kanały wentylacyjne z blachy ocynkowanej należy pomalować czy zostawić bez malowania? Nie ma żadnej informacji w SIWZ. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź.

**ODPOWIEDŹ:** Kanały wentylacyjne należy pomalować na kolor czarny.

2 up.  
Dyrektor Teatru  
*Norbert Rakowski*  
Norbert Rakowski

Specjalista  
ds. Zamówień Publicznych  
*Marta Ślęzak*  
Marta Ślęzak



Teatr im. Jana Kochanowskiego  
45-056 Opole  
Pl. Teatralny 12  
tel. 77 45 390 82-85  
[www.teatropole.pl](http://www.teatropole.pl)